brennenstuhl®

# SICHERHEITSINFORMATIONEN
## SAFETY INFORMATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Sicherheitsinformationen | HU | Biztonsági információk | LT | Saugos informacija |
| EN | Safety information | RU | Информация о безопасности | LV | Drošības informācija |
| FR | Informations sur la sécurité | TR | Güvenlik bilgileri | HR | Sigurnosne informacije |
| NL | Veiligheidsinformatie | FI | Turvallisuustiedot | RO | Informații privind siguranța |
| IT | Informazioni sulla sicurezza | GR | Πληροφορίες για την ασφάλεια | BG | Информация за безопасност |
| SE | Säkerhetsinformation | PT | Informações de segurança | DK | Oplysninger om sikkerhed |
| ES | Información de seguridad | EE | Ohutusalane teave | NO | Sikkerhetsinformasjon |
| PL | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | SK | Bezpečnostné informácie | UA | Інформація з техніки безпеки |
| CZ | Bezpečnostní informace | SI | Varnostne informacije | AR | معلومات السلامة |

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

brennenstuhl®

# Anschlussleitung

Zur kurzfristigen Verwendung im Freien
3 m H05RR-F 3G1,5

MAX 3680W 230V~/16A

Installation nur durch Personen mit
einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen
und Erfahrungen!

service@brennenstuhl.com

Art. 1160450

Made in Germany 0455624 ● 4624 ●

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr. 1-3, D-72074 Tübingen


4 007123 215218



Art.1 16045 0

4 007123 215218

0455622 • 4624 •



brennenstuhl®

_ smart technology.

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**lectra technik ag**
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

**H. Brennenstuhl S.A.S.**
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**Brennenstuhl UK Ltd.**
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

www.brennenstuhl.com

0416358/322

brennenstuhl®

# Hinweis!

**Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)**

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden **Sie**:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren **Sie** schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für **Sie** die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
  Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern;
  Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen;
  benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

DE

61016 BA_Anschlussleitung.indd 1 02.08.16 11:11

brennenstuhl®

# Notice!

**Installation may only be performed by persons with relevant electrotechnical skills and experience!*)**

Improper installation **endangers**:

- your life;
- the life of other persons using the electrical system.

Improper installation poses the **risk** of major property damage, e.g. due to fire.

**You** may be held personally liable for personal and property damages.

**Contact an electrician!**

***) Required technical skills for the installation**

The following technical knowledge in particular is required for the installation:

- the applicable "5 safety rules": Release; secure against being switched back on; make sure there is no voltage; ground and short circuit; cover or block off adjacent live parts;
- Selection of suitable tools, measuring equipment and, if applicable, personal safety equipment;
- Evaluation of the measurement results;
- Selection of the electrical installation materials for ensuring the shut-off conditions;
- IP protection;
- Installation of the electrical installation material;
- Type of supply grid (TN system, IT system, TT system) and the resulting connection conditions (classical zeroing, protective ground, required additional measures, etc.).

EN

61016 BA_Anschlussleitung.indd 2 02.08.16 11:11

brennenstuhl®

# Information!

**L'installation ne doit être réalisée que par des personnes disposant des connaissances et de l'expérience requises en matière d'électrotechnique !*)**

Une installation non conforme risque :

• de mettre votre propre vie en danger ;

• de mettre en danger la vie de l'utilisateur de l'installation électrique.

Une installation non conforme risque d'entraîner de graves dommages matériels, par exemple : un incendie.

**Votre** responsabilité civile peut être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens.

**Adressez-vous à  un professionnel agréé !**

***) Connaissances techniques requises pour l'installation**

Les connaissances techniques suivantes sont indispensables pour l'installation :

- les 5 règles de sécurité à respecter : débrancher, sécuriser contre une remise en marche, constater l'absence de tension, relier à la terre et court-circuiter, isoler ou débrancher les appareils ou pièces sous tension à proximité ;
- sélectionner l'outillage approprié, l'instrument de mesure et le cas échéant l'équipement de protection individuelle ;
- évaluer les résultats de mesure ;
- sélectionner le matériel d'installation électrotechnique adéquat afin de sécuriser les conditions de déconnexion ;
- indices de protection IP ;
- installation du matériel électrotechnique ;
- type de réseau d'alimentation électrique (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement respectives (mise au neutre classique, prise de terre, conditions supplémentaires requises, etc.).

FR

61016 BA_Anschlussleitung.indd 3 02.08.16 11:11

brennenstuhl®

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**
Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.**
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra-t ag**
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

0489310/816

61016 BA_Anschlussleitung.indd 4 02.08.16 11:11